

TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

İLETİM SİSTEMİ

SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI

Tarih: .../.../.....

Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya aittesisinin, Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca iletim sistemini kullanması için gerekli hüküm ve şartları içermektedir.

TARAFLAR	KANUNİ ADRESLERİ	TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLER	
TEİAŞ	Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:12 T Blok Çankaya/ANKARA	Adı Soyadı Unvanı	İmzası
		Adı Soyadı Unvanı	İmzası
KULLANICI		Adı Soyadı Unvanı	İmzası
		Adı Soyadı Unvanı	İmzası

***** Bu anlaşma, genel hükümleri içeren Birinci Bölümü ve özel hükümleri ve ekleri içeren İkinci Bölümü ile birlikte ayrılmaz bir bütündür.**

BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 1. KULLANICIYA ÖZGÜ ŞARTLAR:

İletim sisteminin kullanılmasına ilişkin bilgiler ~~Ek-1’de belirtildiği şekildedir.~~ Anlaşmanın Ek-1 bölümünde belirtilmektedir.

MADDE 2. ~~MAKSİMUM ENERJİ ALIŞ/VERİŞ KAPASİTESİ:ANLAŞMA GÜCÜ:~~

~~—————~~ Kullanıcı, bu

İlk imzalanan Sistem Kullanım Anlaşması gücü aşağıdaki şekillerde belirlenir:

1- Üreticiler için ilk imzalanan anlaşma,– gücü, lisanslarına derç edilmiş olan kurulu güçleri doğrultusunda belirlenir.

2- Elektrik Piyasasında İletim–dağıtım şirketleri ve Dağıtım Sistemlerinde dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgeleri ile imzalanan ilk anlaşma gücü, iletim sistemine bağlantı görüşü verilmesi esnasında TEİAŞ tarafından tahsis edilen güç değeri ile aynı olmalıdır.

3- Tüketiciler ile imzalanan ilk anlaşma gücü, iletim sistemine bağlantı görüşü verilmesi esnasında TEİAŞ tarafından tahsis edilen güç değeri ile aynı olmalıdır.

Bu anlaşma, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Hakkında Tebliğ Yönetmeliği hükümleri uyarınca revize edilmeden, kullanıcı bağlantı noktasından maksimum enerji alış kapasitesinin anlaşma gücünün üzerinde elektrik enerjisi alamaz, maksimum enerji veriş kapasitesinin anlaşma gücünün üzerinde elektrik enerjisi veremez.

Kullanıcının anlaşma gücünün artırılması veya düşürülmesine ilişkin başvuruları,

a) Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler için lisans tadiliyle paralel olacak şekilde Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde,

b) Elektrik dağıtım şirketleri, dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgeleri ve tüketiciler için Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Kullanıcı, anlaşma gücünü artırmak üzere, aynı fiyatlandırma yılı içerisinde en fazla üç defa bu anlaşmada değişiklik yapılmasını talep edebilir. TEİAŞ’ın talebin değerlendirilmesine ilişkin cevabından önce kullanıcının aynı tesis için güç artışını içeren yeni bir talepte bulunması halinde, yeni talebi değerlendirmeye alınmaz. TEİAŞ, kullanıcının güç artışı talebine ilişkin görüşünü, başvurunun alındığı tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde kullanıcıya bildirir. Değerlendirme süresi sonuna kadar olumsuz görüş verilmemesi halinde başvuru kabul edilmiş sayılır.

Kullanıcı anlaşma gücünü düşürmek amacıyla talep tarihinden iki ay sonra uygulanmak üzere değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren üç yılda bir defa sistem kullanım anlaşmasında değişiklik yapılmasını talep edebilir. İletim seviyesinden bağlı tüketiciler, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında ilk imzalanan anlaşma güçlerinin altına düşecek şekilde güç düşümü talebinde bulunamaz. Ancak, TEİAŞ tarafından yeni bir trafo merkezi veya mevcut bir trafo merkezine yeni bir trafo tesis edilmesi halinde, mevcut anlaşmalarda yer alan maksimum alış kapasitelerinin düşürülmesine, yükü

TASLAK İLETİM SİSTEMİ SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI

aktarılan trafo merkezine ait revize sistem kullanım anlaşmasındaki ve yeni trafo merkezine ait sistem kullanım anlaşmasındaki maksimum enerji alış veya satış kapasitelerini ihlal etmesi durumunda TEİAŞ, bu anlaşmanın kapasiteleri değerlerinin toplamının, yükü aktarılan trafo merkezine ait önceki sistem kullanım anlaşmasındaki güç değerinden az olmaması kaydıyla izin verilir. Elektrik Şebeke Yönetmeliği uyarınca, elektrik dağıtım şirketleri ve dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgeleri talepleri doğrultusunda yeni trafo merkezi inşa edilmesi halinde yapılacak olan Sistem Kullanım Anlaşmasında yer alacak anlaşma güçleri, yeni trafo merkezi kapsamında TEİAŞ tarafından tahsis edilen gücün altında olamaz.

TEİAŞ, anlaşma gücünü aşan kullanıcıya, daha önceden herhangi bir ihtarla gerek kalmaksızın bu Anlaşmanın 9'uncu maddesi kapsamındaki yaptırımlar kapsamında söz konusu ihlale ilişkin olarak belirlenen cezai şartı uygular ve.

Üretim tesisinin TEİAŞ tarafından verilen acil durum talimatları doğrultusunda yapmış olduğu güç aşımaları hariç olmak üzere, TEİAŞ, iletim sisteminin güvenliği üzerinde risk oluşturacak şekilde anlaşma gücünü aşan kullanıcıyı, ihlalin tekrarlanmaması için kullanıcıya bildirimde bulunur. Kullanıcıya TEİAŞ tarafından kesilen ve sonlandırılması için uyarır. Üretim şirketleri, uyarı bildirimini aldığı /verdiği gücü belirten faturalar bildirim yerine geçer, bu durumda ayrıca bildirim yapılması gerekmez. Kullanıcı, üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi olması halinde, bildirimin alındığı tarih itibarıyla; dağıtım şirketi veya iletim sistemine doğrudan bağlı tüketici olması halinde, diğer kullanıcılar ise bildirimin uyarı bildiriminin alınmasından itibaren otuz gün içerisinde söz konusu ihlale son verir. TEİAŞ, bu yükümlülüklerin anlaşma gücü ihlalinin sonlandırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ilgili kullanıcının elektrik enerjisini en az 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunmak sureti ile kesebilir. enerjisi kesilebilir.

Elektrik enerjisinin kesilmesi ve tekrar verilmesi durumunda ortaya çıkan masraf ve maliyetler, ilgili kullanıcı tarafından TEİAŞ'a ödenir.

TEİAŞ, elektrik enerjisi iletimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde maksimum kapasiteler üzerinde elektrik enerjisi alınmaması ve verilmemesi için otomatik enerji kesme sistemlerini devreye alabilir.

TEİAŞ'ın kullanıcıya taahhüt ettiği kapasiteyi sağlayamaması durumunda TEİAŞ tarafından ödenecek cezalar kullanıcıya iade edilecek bedel bu anlaşmanın Anlaşmanın 9'uncu maddesinde belirtilmiştir.

TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketlerinden kaynaklanan nedenlerle yük aktarmaları yapılması gerektiğinde ilgili mevzuata uygun olarak yük aktarma tutanağı düzenlenir. Yük İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildiriminde tanımlı yük aktarmalarından kaynaklanan güç artışları güç aşımı olarak değerlendirilmez ve bu uygulama birden fazla Transformatör Trafo Merkezinden (TM) beslenen diğer sistem kullanıcılarına da uygulanır.

TEİAŞ tarafından verilen talimatlarla maksimum güç değerlerinin anlaşma gücünün aşılması durumunda TEİAŞ tarafından talimatlandırılan zaman dilimlerindeki güçler güç aşımı olarak değerlendirilmez.

MADDE 3. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER:

A- ~~_____~~ A- Mali Yükümlülükler:

~~_____1.~~

1. Kurum Tarafından İletim Sistemi Kullanım Fiyatı ve İletim Sistemi İşletim Fiyatı Üzerinden Faaliyetine İlişkin Olarak Onaylanan Tarifeler Uyarınca Hesaplanan Bedeller ve İlgili Mevzuat Çerçevesinde Oluşan Diğer Bedellerin Ödenmesi:

~~Kullanıcı, aylık olarak, iletim sistemi kullanım fiyatı üzerinden tahakkuk ettirilen bedel ile iletim sistemi işletim fiyatı üzerinden tahakkuk ettirilen bedeli TEİAŞ'a öder. Sistem kullanım ve sistem işletim fiyatları, bu anlaşmada belirtilen maksimum enerji alış ve/veya veriş kapasitesi esas alınarak hesaplanır. Kullanımın ölçüm dönemleri sırasında alınan veya verilen enerjiye ilişkin ölçülen güç değerlerinin, bu anlaşmadaki maksimum enerji alış ve/veya veriş kapasitesini aşması halinde, ilgili ölçüm dönemine ait aylık sistem kullanım ve sistem işletim faturalarında, yüksek olan bu ölçüm değeri dikkate alınır.~~

Kullanıcı, Kurum tarafından iletim faaliyetine ilişkin olarak onaylanan tarifeler uyarınca hesaplanan bedeller ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşan diğer bedeller üzerinden tahakkuk ettirilen tutarı TEİAŞ'a öder.

9 uncu madde kapsamında oluşan cezai şartlara ilişkin faturalar, ihlalin tespit edilmesini takip eden en geç 3 ay ve her halükarda en geç ihlalin meydana gelmesini takip eden 9 ay içerisinde kullanıcıya gönderilir.

Kullanıcı, ödeme bildiriminin kendisine tebliğ edildiği günü izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde bildirimde yer alan tutarı, TEİAŞ'a öder. Ödemede gecikilen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinde öngörülen gecikme zammı oranında faiz uygulanır.

Maddi hatalar dışında; ödeme bildirimi içeriğine yapılacak herhangi bir itiraz, ödemeyi durdurmaz. TEİAŞ'ın hatası nedeniyle fazla tahakkuk edilmiş olan tutara, ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günden itibaren 15 (onbeşon beş) gün içerisinde itiraz edilebilir. İtirazın kısmen veya tamamen haklı bulunması halinde fazla ödenen tutar, ödeme süresinin bitiminden başlamak üzere tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan gecikme zammı ~~da~~ oranında faiz de dahil olmak üzere kullanıcıya iade edilir.

Kullanıcının, TEİAŞ'a karşı bu anlaşmadan kaynaklanan ödeme yükümlülüklerini son ödeme tarihine kadar yerine getirmemesi durumunda TEİAŞ tarafından kullanıcıya uyarı bildiriminde bulunulur. Kullanıcı, TEİAŞ tarafından yapılan uyarı bildirimine rağmen, ödeme yükümlülüğünü bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 8 (sekiz) gün içerisinde yerine getirmemezse, kullanıcıdan bu anlaşma kapsamında alınan teminat kullanıcının borçlarına mahsup edilir. ~~Teminatın kullanıcının borçlarına mahsuben kullanılması durumunda; kullanıcı 30 (otuz) gün içerisinde ek teminat vermek sureti ile teminatını tamamlar veya yeni teminat verir. Teminatın süresinde verilmemesi durumunda TEİAŞ kullanıcının elektrik enerjisini, en az 7 (yedi) gün önceden kullanıcıya bildirimde bulunmak sureti ile kesebilir.~~

TASLAK İLETİM SİSTEMİ SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI

Teminatın kullanıcının borçlarına mahsuben kullanılması durumunda; bu anlaşmanın “Teminat Alınması” başlıklı ile ilgili 16 ncı maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

2.Diğer Masraflar:

Bu ~~anlaşmadan~~Anlaşmadan doğan ya da ileride doğabilecek vergi, resim, harç ve bunlar gibi yükümlülükler ile diğer masrafların tamamı kullanıcıya aittir.

3.Tazminat:

~~Kullanıcı, bu anlaşma ve ilgili mevzuata aykırı davranışları sonucunda TEİAŞ'ın uğradığı zararları tazmin eder.~~

B- Teknik Hükümler:

1. Veri Sağlama:

Kullanıcı, Kurum tarafından iletim sistemi kullanım ve iletim sistemi işletim fiyatlarının faaliyetine ilişkin olarak onaylanan tarifeler uyarınca hesaplanan bedellere esas fiyatların hesaplanmasına ilişkin talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi TEİAŞ'a verir.

2.ÖlçümÖlçü Sistemi ve ÖlçümÖlçü Yeri:

Kullanıcının ~~maksimum~~ enerji alış ve ~~veriş kapasitesinin ölçümü~~verişine ilişkin ölçüm, bir TM'de birden fazla ölçümölçü noktası olması durumunda eş zamanlı olarak yapılır.

ÖlçümÖlçü sistemi ve ölçüm yerineölçü noktasına ilişkin hususlar TEİAŞ ile kullanıcı arasında imzalanan ~~bağlantı anlaşmasında~~Bağlantı Anlaşmasında ve bu Anlaşmanın Ek-1: İletim Sisteminin Kullanılmasına İlişkin Bilgiler kısmında yer alır. Bunlara ek olarak;

a) Ölçüm sistemindeÖlçü noktasında yer alan sayaçlarla ilgili devreye alma ve periyodik muayene işlemleri ~~EKE~~Ek-3'e uygun olarak gerçekleştirilir.

b) Taraflardan biri test tarihleri dışında da sayaçların hatalı ölçüm yaptığını iddia ederse, iddia eden taraf, sayaçların bağlı ~~bulunduğu ölçüm sisteminin~~olduğu ölçü devresinin her iki taraf temsilcilerinin huzurunda test edilmesini isteyebilir. Bu durumda, sayaçlar önceden bildirilen ve üzerinde mutabık kalınan tarihte veya bir tarih üzerinde anlaşamadığı takdirde bildirim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde (a) bendinde belirtildiği şekilde test ~~edilecektir~~edilir.

Taraflardan biri, sayaçların hatalı ölçüm yaptığını iddia eder ve test sonucunda söz konusu ~~ei~~hazların~~sayaçların~~ hassasiyet sınıfı içerisinde çalıştığı anlaşılırsa, yapılan bu testin masrafları, talepte bulunan tarafça karşılanır; aksi durumda test masrafları ~~ölçüm teçhizatı~~ hatalı ölçüm yapan teçhizatın sahibi olan tarafça ~~karşılanacaktır~~karşılır.

~~e) Ana~~c) Ölçü noktasında bulunan ana sayacın mührünün kopartıldığı veya sayacın normal ölçüm yapmasına engel olacak mahiyette herhangi bir müdahalenin yapılmış olduğu tespit edilirse veya ana sayaç kayıt yapmıyorsa veya kontrol ve test sonucu ana sayacın yanlış ölçüm ~~yaptığı~~ tespit edilirse, ana sayaç grubu kayıt değerlerinin yedek sayaç grubu kayıt değerleri ile aynı olduğu son ölçümden itibaren doğru enerji miktarları yedek sayaç grubu üzerinden tespit edilir. Yedek sayaç grubunun yaptığı tespit edilmesi durumunda ana sayacın hatalı ölçüm yaptığı tespit edilen döneme ait verilerin yerine, ölçü noktasında yer alan satışa esas yedek sayaçta kaydedilen veriler kullanılır. Yedek sayacın da mührünün kopartıldığı veya sayacın normal ölçüm yapmasına engel olacak mahiyette herhangi bir

müdahalenin yapılmış olduğu tespit edilirse veya yedek sayaç da kayıt yapmıyorsa veya kontrol ve test sonucu yedek sayacın da yanlış ölçüm yaptığı tespit edilirse ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktıruygulanır.

MADDE 4. MÜCBİR SEBEP HALLERİ:

~~Bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülükler Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 51 inci maddesinde belirtilen mücbir sebeplerden dolayı yerine getirilemediği takdirde, mücbir sebep olayının veya etkilerinin devam ettiği ve yükümlülüğün yerine getirilmesini engellediği süre boyunca etkilenen yükümlülükler askıya alınır.~~

~~Mücbir sebeplerden dolayı yükümlülüğünü yerine getiremeyen taraf; mücbir sebebe yol açan koşulları, mahiyetini ve tahmini süresini açıklayan mücbir sebep bildirim raporunu, mücbir sebebin süresi boyunca yükümlülüklerini yerine getirememe durumunu ortadan kaldırmak için aldığı önlemleri ve güncel bilgileri içeren raporları diğer tarafa gönderir.~~

Mücbir sebep hallerinde Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

MADDE 5. DEVİR, TEMLİK VE REHİN:

Kullanıcı, bu anlaşma kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini başkalarına devir, temlik ve rehne konu edemez.

MADDE 6. HİZMET ALIMI:

TEİAŞ ile Kullanıcı, önceden birbirlerinin yazılı onayını almaksızın, bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini hizmet alımı yoluyla başkalarına gördürebilir. Hizmet alımında bulunan Kullanıcı, bu durumu uygulamanın başlamasından en az 3 (üç) iş günü öncesinden TEİAŞ'a yazılı olarak bildirir. Hizmet alımı yoluna gidilmesi, bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin devri anlamına gelmez.

MADDE 7. GİZLİLİK:

Taraflar, ilgili mevzuatın uygulanması sonucu veya piyasa faaliyetleri veya başka bir yolla sahip oldukları ticari önemi haiz bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve kendi işbirlikleri ve/veya hissedarları olan tüzel kişiler dahil üçüncü şahıslara açıklamamak ve ilgili mevzuat ile öngörülen hususlar dışında kullanmamakla yükümlüdür.

MADDE 8. FERAGAT:

~~Kullanıcı~~Taraflar yazılı olarak haklarından feragat etmediği sürece; ilgili mevzuat ve bu Anlaşma kapsamındaki hakların kullanılmasındaki gecikme, bu haklarını kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaz ve bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. Bir hakkın kısmen kullanılması, bu hakkın veya başka bir hakkın ileride kullanımını engellemez.

MADDE 9. CEZAI ŞARTLAR:

Kullanıcının ilgili mevzuat, taraflar arasında imzalanan bağlantı anlaşması ve bu anlaşma hükümlerinin herhangi birini ihlal etmesi durumunda aşağıdaki tabloda belirtilen sistem kullanım ihlallerine sebep olduğunun tespit edilmesi halinde, TEİAŞ, aşağıda belirlenen ihlalin karşısında düzenlenen cezai şartları uygular. Tespit edilmesi halinde TEİAŞ kaynaklı etkilerden dolayı meydana gelen kullanıcı ihlalleri için cezai şart uygulanmayacaktır.

Bu maddede düzenlenen ve aşağıda A, B, D, E, ve G fıkralarında belirtilen cezai şartların uygulanması için TEİAŞ'ın uğradığı zararlar ayrıca tazmin edilir, kullanıcıya önceden herhangi bir ihtarda bulunması gerekmez. Anlaşma ile düzenlenen söz konusu cezai şartlar ihlalin gerçekleşmesi ile uygulanacak olup, bağlantı anlaşması gibi başka anlaşmalardaki hükümlerle ilişkilendirilemez.

Aşağıdaki ihlallerin tespitine ilişkin olarak TEİAŞ'a ait trafo merkezlerinde; fider açma sayıları, reaktif enerji ve maksimum enerji alış/veriş miktarının tespitine yönelik dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından kurulması talep edilecek izleme sistemlerine TEİAŞ tarafından gerekli izin verilir.

Kurum tarafından iletim faaliyetine ilişkin olarak onaylanan tarifeler uyarınca hesaplanan bedellerin TEİAŞ tarafından ihtirazi kayıt ileri sürülmeden tahsil edilmiş olması, TEİAŞ'ın bu madde kapsamında cezai şart talep etme hakkını ortadan kaldırmaz.

İhlalin Tanımı	Kullanıcı Tarafından TEİAŞ'a Ödenmesi Gereken Ceza Uygulanacak Cezai Şart
A) Fider Açma İhlali TEİAŞ tesislerinde kullanıcının bağlı olduğu fidere 00.00-24.00 saatleri arasında 4 (dört) veya daha fazla arıza intikal ederek kesicinin açması	00.00-24.00 saatleri arasındaki her 4 (dört) açma için içinde bulunulan ihlalin gerçekleştiği aya ait Sistem Kullanım Fiyatına göre hesaplanan bedelin % 1'i ilişkin sistem işletim bedelinin % 2'si oranında eezacezai şart uygulanır. 4'ün (dört) katına ulaşmayan açma sayıları 4'ün (dört) katına doğru aşağı çekilerek yuvarlanmak suretiyle hesaba dahil edilir. Örnek: 11 açma varsa hesaplamada 8 olarak alınır hesap edilir). Günde 4'ün (dört) üzerinde açma olsa dahi ayda toplam 12'nin (oniki) altında kalan açmalar için cezai şart uygulanmaz. Buna ilave olarak, Günlük cezai şart uygulamasında dikkate alınmamış olan açmaların bir ay içerisindeki sayısının toplam 20'nin (yirmi) üzerinde olması halinde, aylık toplamda 20'nin (yirmi) üzerinde 20'nin üzerinde kalan açma olursa, bu miktarın aşıldığı her bir açma için kullanıcının, içinde bulunulan aya ait Sistem Kullanım Fiyatına göre hesaplanan bedelin sistem işletim bedelinin % 0,2'si 4'ü oranında ilave eezacezai şart uygulanır. (Örnek: bu duruma tekabül eden 25 açma için toplamda 5*%0,4 = %2*sistem işletim bedeli 20 açmanın üzerindeki açma sayısı olan 5 açma için % 0,2 oranında tutarında ilave cezai şart uygulanır.) Test, tekrar kapama ve paralel arıza kapsamındaki fider

TASLAK İLETİM SİSTEMİ SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI

	<u>açmaları ile düşük gerilim rölesinin çalışmasından kaynaklanan</u> fider açmaları bu hesaplamalarda dikkate alınmaz.
Kullanıcının bağlantı noktasına maksimum enerji veriş kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi vermesi	Her takvim yılında; kullanıcının sisteme verdiği gücün anlaşmada yer alan maksimum veriş kapasitesini aşması halinde, sisteme verilen gücün maksimum veriş kapasitesini aştığı değerlerin en yükseği dikkate alınarak, ilk aşımın gerçekleştiği aydan itibaren ilgili takvim yılı sonuna veya anlaşma ilgili takvim yılı sonundan önce revize edilmiş ise yeni anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar ceza uygulanır. Bu ceza, anlaşmada yer alan maksimum veriş kapasitesini aşan kısım için (MW), ilgili takvim yılının son ayı veya ilgili takvim yılı sonundan önce ise anlaşmanın son ayı için geçerli olan Sistem Kullanım Fiyatı üzerinden uygulanır.
<u>B) Anlaşma Gücü Aşım İhlali</u> Kullanıcının bağlantı noktasından maksimum enerji alış kapasitesinin <u>noktasında anlaşma gücünün üzerinde elektrik enerjisi vermesi veya anlaşma gücünün üzerinde elektrik enerjisi alması</u>	Her takvim yılında; kullanıcının sistemden aldığı gücün anlaşmada yer alan maksimum alış kapasitesini aşması halinde, sistemden alınan gücün maksimum alış kapasitesini aştığı değerlerin en yükseği dikkate alınarak, ilk aşımın gerçekleştiği aydan itibaren ilgili takvim yılı sonuna veya anlaşma ilgili takvim yılı sonundan önce revize edilmiş ise yeni anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar ceza uygulanır. Bu ceza, anlaşmada yer alan maksimum alış kapasitesini aşan kısım için (MW), ilgili takvim yılının son ayı veya ilgili takvim yılı sonundan önce ise anlaşmanın son ayı için geçerli olan Sistem Kullanım Fiyatı üzerinden uygulanır. <u>Kullanıcının bağlantı noktasında sisteme verdiği gücün veya sistemden aldığı gücün anlaşma gücünü aşması halinde aşımın gerçekleştiği ay için aylık olarak cezai şart uygulanır.</u> <u>Cezai şart, aşım miktarının aylık sistem kullanım tarifesinin sabit bileşeni (TL/MW) ile çarpılması sonucu bulunan tutarın 2 katı olarak uygulanır.</u>
<u>C) Kullanıcının Bozucu Etki İhlali</u> Kullanıcının tesis ve/veya teçhizatının bağlantı <u>anlaşmasında</u> Bağlantı <u>Anlaşmasında</u> ve ilgili mevzuatta belirtilen bozucu etkilere ilişkin sınır değerlerini aşması değerlerin ilgili kullanıcı kaynaklı aşıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan uyarı bildiriminden itibaren 30 (otuz) gündüç kalitesi parametrelerinde iyileştirme yapmak için ilave teçhizat tesis etmek üzere verilen 9 ay içerisinde bu ihlalin sonlandırılmaması	Kullanıcının o ayki Sistem Kullanım Fiyatına göre hesaplanan bedelin % 1'i ihlalin gerçekleştiği aya ilişkin sistem işletim bedelinin % 2'si oranında eezacezai şart uygulanır. Cezai şart, 00.00 - 24.00 saatleri arasında bir defadan fazla uygulanmaz. Cezai şart oranı aylık toplam % 50'yi geçemez. bir defadan fazla uygulanmaz.

TASLAK İLETİM SİSTEMİ SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI

<u>D) Acil Durum Yük Atma/Alma İhlali</u> İletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler ve dağıtım lisansına sahip tüzel kişiler için acil yük düşme talimatlarına uyulmaması, üreticiler için acil durum yük düşme ve ilave (emre amade kapasitesi bulunmak kaydıyla) yüklenme talimatlarına uyulmaması	Kullanıcının o ayki Sistem Kullanım Fiyatına göre hesaplanan bedelin % 5'i ihlalin gerçekleştiği aya ilişkin sistem işletim bedelinin % 10'u oranında <u>eezacezai şart</u> uygulanır. <u>Bu oran aylık olarak</u> <u>Cezai şart oranı aylık toplam % 530'yu</u> geçemez. <u>Ceza, Cezai şart, 00.00—24.00 saatleri arasında bir defadan fazla uygulanmaz.</u>
<u>E) İşletme ve Emniyet Kuralları İhlali</u> Kullanıcının ilgili mevzuatta tanımlanan emniyet tedbirlerini almaması, yanlış manevrası, test ve işletme hatası veya teçhizat arızası gibi nedenlerle <u>TEİAŞ çalışanlarının, tesislerinin, iletim sisteminin olumsuz yönde etkilenmesi</u> sebebe işletmeciliğini tehlikeye atması	Kullanıcının o ayki Sistem Kullanım Fiyatına göre hesaplanan bedelin % 5'i oranında ceza uygulanır. <u>Ceza, 00.00—24.00 saatleri arasında bir defadan fazla uygulanmaz.</u> <u>İhlal başına ihlalin gerçekleştiği tarihteki tarifesini en yüksek bölgeye ait yıllık üretim sabit sistem kullanım tarifesinin 4 katı tutarında cezai şart uygulanır.</u>
<u>F) SCADA Sistemi Arıza ve Eksiklik İhlali</u> a) <u>İlgili mevzuat ve Bağlantı anlaşması</u> kapsamında temin ve tesis edilmesi gereken iletişim-ve, TEİAŞ SCADA sistemine bağlantı-ve, sekonder frekans kontrolü (SFK) ve <u>güç kalitesi ölçüm sistemi</u> ile ilgili teçhizatın/sistemlerin kurularak <u>tesis edilmemesi veya servise alınması</u> konusundaki eksikliklerin giderilmemesi, <u>işletmede</u> b) <u>İşletmede</u> olan tesislerde ise kullanıcıya ait arızalı <u>veya uygun olmayan</u> iletişim SCADA, SFK ve/veya <u>güç kalitesi ölçü</u> teçhizatının TEİAŞ'ın yazılı uyarısına rağmen <u>verilen süre içerisinde</u> onarılmaması/değiştirilmemesi <u>veveya</u> bu durumu ile kullanılmaya devam edilmesi	Gerekli olan <u>tesis etme ve servise alma işleminin tamamlanamaması halinde</u> <u>işlemine ilişkin</u> kullanıcıya verilen sürenin bitiş tarihinden itibaren gecikilen her gün için o ayki <u>Sistem Kullanım Fiyatına göre hesaplanan bedelin % 1'si</u> sistem işletim bedelinin % 2'si oranında <u>eezacezai şart</u> uygulanır. İşletmede olan tesislerde <u>onarım/değişiklik için verilen süre bittikten sonra</u> gerekli onarımın/değişikliğin yapılmayıp ihlalin devam ettiği her gün için kullanıcının o ayki <u>Sistem Kullanım Fiyatına göre hesaplanan bedelin % 1'si</u> sistem işletim bedelinin % 2'si oranında <u>eezacezai şart</u> uygulanır. <u>Bu oran cezai şart uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren ilk 3 ay için aylık olarak toplam % 20'yi geçemez.</u> <u>Arızanın onarıldığının tespiti veya servise alma işlemi için test gerekmesi halinde; test, kullanıcının TEİAŞ'a başvurusundan itibaren bir ay içerisinde gerçekleştirilir. Aksi halde testin bitimine kadar cezai şart uygulanmaz.</u>
<u>G) Reaktif Yük İhlali</u> İletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler ve dağıtım lisansına sahip tüzel <u>kişilerin</u> kişiler tarafından aylık olarak iletim sisteminin her bir ölçüm	Kullanıcının o ayki Sistem Kullanım Fiyatına göre hesaplanan bedelin % 0,5'i <u>ihlal değerlendirmesi yapılan ölçü noktaları esas alınarak belirlenen toplam tüketim bedeline</u> tekabül eden ihlalin gerçekleştiği aya ilişkin sistem işletim bedelinin % 40'ı oranında aylık cezai şart

TASLAK İLETİM SİSTEMİ SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI

noktasında — çekileceklerisisteminden çekilecek endüktif reaktif enerjinin/ verecekleri veya verilecek kapasitif reaktif enerjinin, aktif enerjiye oranının ilgili mevzuata uygun olmaması	uygulanır. Ceza, her uzlaştırma periyodu için yapılacak ölçümlerin sonucuna göre 00.00 — 24.00 saatleri arasında bir defadan fazla uygulanmaz. TEİAŞ tarafından sistem ihtiyacı için konulan kapasitör fider sayaç değerleri ölçümlere dahil edilmez <u>cezai şartın hesaplanmasında dikkate alınmaz.</u>
--	---

TEİAŞ'ın kullanıcıya taahhüt ettiği anlaşma gücüne karşılık gelen kapasiteyi, ~~Kullanıcıdan~~ kullanıcıdan kaynaklanmayan bir nedenle sağlayamaması durumunda, kapasite sağlanamayan süreye karşılık gelen ~~sistem kullanım bedeli~~ Sistem Kullanım kapasite Bedeli (MW-sabit) kısmı kullanıcıya ödenir. Kullanıcının talebi üzerine TEİAŞ tarafından ödenecek bedeller hakkında sağlanamayan kapasitenin gerçekleştiği TM adı, gün ve saati ile süresini içeren iade faturası ilgili Kullanıcı tarafından düzenlenir bildirim TEİAŞ tarafından hazırlanır ve 15 gün içerisinde kullanıcıya gönderilir. Kullanıcı bu bilgilere göre iade faturasını düzenleyerek TEİAŞ'a gönderir.

Ancak, üreticiler için lisansında, bağlantı anlaşmasında veya bu anlaşmada tek hatla bağlı olma riskinin kullanıcıya ait olduğunun belirtilmiş olması hali ile üretim/tüketim tesisleri için Bağlantı Anlaşmasında yer alan bağlantı koşulu tamamlanmadan bu tesislerin farklı bir bağlantı şekliyle devreye girmesi halinde, kullanıcıya kapasite sağlanamayan durumlarda herhangi bir bedel iade edilmez.

MADDE 10. ~~ANLAŞMANIN YENİLENMESİ,~~ EK PROTOKOLLER/EK SÖZLEŞMELER:

~~Kullanıcı bu anlaşmayı revize etmek koşulu ile aynı fiyatlandırma yılı içerisinde eşit periyotlar halinde dörder aylık dönemlerde ve her dönemde 1 (bir) defa olmak üzere en fazla 3 (üç) defa güç artışı talebinde bulunabilir. TEİAŞ'ın talebin değerlendirilmesine ilişkin cevabından önce kullanıcının aynı tesis için güç artışını içeren yeni bir talepte bulunması halinde, yeni talebi değerlendirmeye alınmaz.~~

~~TEİAŞ, kullanıcının güç artışı talebini, başvurunun alındığı tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde sonuçlandırır. Kullanıcı 60 günlük değerlendirme süresi içerisinde bu anlaşmadaki maksimum enerji alış kapasitesini veya maksimum enerji veriş kapasitesini aşamaz. Değerlendirme süresi içerisinde gerçekleştirilen güç aşımaları, bu anlaşmanın ihlali kabul edilir ve kullanıcı hakkında bu anlaşmada yer alan cezai şartlar uygulanır. Değerlendirme süresi sonuna kadar olumsuz görüş verilmemesi halinde başvuru kabul edilmiş sayılır.~~

~~Kullanıcı, takip eden yıl için geçerli olacak güç düşümüne ilişkin talebini en fazla bir defa olmak üzere, her yılın en geç Eylül ayı başına kadar TEİAŞ'a yazılı olarak bildirir. Güç düşümü içeren sistem kullanım anlaşması en erken takip eden yılın ilk ayında yürürlüğe girer. Kullanıcı tarafından güç düşümüne ilişkin başvurunun Eylül ayı başına kadar yapılmamış olması halinde, yürürlükte olan bu anlaşmadaki maksimum enerji alış veya veriş kapasiteleri geçerliliğini korur. Ancak, TEİAŞ tarafından yeni bir trafo merkezi veya mevcut bir trafo merkezine yeni bir trafo tesis edilmesi halinde, mevcut anlaşmalarda yer alan maksimum alış kapasitelerinin düşürülmesine, yük aktarılan trafo merkezine ait revize sistem kullanım anlaşmasındaki ve yeni trafo merkezine ait sistem kullanım anlaşmasındaki maksimum enerji~~

TASLAK İLETİM SİSTEMİ SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI

~~alış kapasiteleri değerlerinin toplamının, yük aktarılan trafo merkezine ait önceki sistem kullanım anlaşmasındaki güç değerinden az olmaması kaydıyla izin verilir.~~

Taraflar, karşılıklı mutabakat sağlamaları halinde aralarında mevzuat çerçevesinde bu Anlaşmaya ek olarak ilave ve/veya değişiklik protokolleri/sözleşmeleri yapabilir.

Bu anlaşmanın birinci bölümünde yer alan genel hükümler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

MADDE 11. SONA ERME:

Bu anlaşma;

- Kullanıcının lisansının iptal edilmesi veya sona ermesi halinde,
- TEİAŞ ile kullanıcı arasında imzalanan bağlantı anlaşmasının sona ermesi halinde,
- Kullanıcının iflasına karar verilmesi, tasfiye memuru atanması, hukuken tasfiyesini gerektiren bir durum ortaya çıkması veya acze düşmesi hallerinde, kendiliğinden sona erer.

~~kendiliğinden sona erer.~~

Kullanıcının, bu ~~anlaşmaya~~Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi hallerinde, bu Anlaşmanın ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde TEİAŞ tarafından feshedilir.

Taraflar farklı bir süre üzerinde mutabık kalmadıkları takdirde kullanıcının, bu Anlaşmaya konu iletim sistemi kullanımını sona erdirmek üzere TEİAŞ'a yazılı olarak başvurması halinde, tarafların mutabık kalacakları tarihte başvurusundan itibaren en geç iki ay içerisinde bu anlaşma sona ermiş kabul edilir. Bu durumda kullanıcı, iletim sistemi kullanımını sona erdirmeye talebini en az 4 (dört) ay önceden TEİAŞ'a yazılı olarak bildirir ve ilgili mevzuata uygun olarak yıl sonuna kadar, iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim fiyatları üzerinden hesaplanan bedeli TEİAŞ'a öderer.

Bu anlaşmanın sona ermesi, doğmuş ve/veya doğacak mali yükümlülükleri kaldırmaz.

MADDE 12. KISMİ HÜKÜMSÜZLÜKTE ANLAŞMANIN GEÇERLİLİĞİ:

Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün, batıl, hükümsüz, geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olduğu tespit edilirse; bu durum Anlaşmanın geri kalan hükümlerinin geçerliğini kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaz.

MADDE 13. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

~~TEİAŞ ile Kullanıcının bu Anlaşmanın hükümleri üzerinde mutabakata varamamaları halinde, taraflar, anlaşmazlığın çözümü konusunda Kuruma yazılı olarak başvuruda bulunabilir.~~

Bu anlaşmanın uygulanmasında TEİAŞ ile kullanıcı arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 14. BİLDİRİMLER:

Bu ~~anlaşma~~Anlaşma uyarınca yapılacak bildirimler, ~~Elektrik Piyasasında İletim~~11.2.1959 tarihli ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ'de ~~öngörülen usullere göre~~7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır.

TEİAŞ'ın adres değişikliği, resmi internet sayfasında yayımlanarak bildirilir.

MADDE 15. MEVZUATA UYUM:

Bu anlaşmanın yürürlük tarihinden sonraki mevzuat değişiklikleri taraflar için bağlayıcıdır.

MADDE 16. TEMİNAT ALINMASI:

Kullanıcı, bu ~~anlaşma~~Anlaşma kapsamındaki ~~sistem kullanım bedeli ile sistem işletim bedeline ilişkin~~ ödeme yükümlülüklerinin teminat altına alınabilmesini teminen TEİAŞ'a teminat olarak ~~nakit veya~~ kesin ve süresiz banka teminat mektubu verir. ~~Ancak, her koşulda alınan~~ Alınacak teminat miktarı, her koşulda kullanıcının anlaşma tarihindeki 2 (iki)5 (beş) aylık ~~sistem kullanım fiyatı~~sabit Sistem Kullanım Bedeline (MW-sabit) göre hesaplanan bedelden ~~daha fazla tutardan az~~ olamaz. ~~Bu anlaşma kapsamında kullanıcıdan alınan teminatlar EK-4'te belirtilmiştir.~~

~~Bir takvim yılı içerisinde~~ iletim sistemi kullanım fiyatında herhangi bir sebeple artış olması halinde kullanıcı tarafından verilen teminatlar TEİAŞ tarafından yapılan bildirim izleyen 30 (otuz) gün içerisinde, ek teminat verilmek sureti ile tamamlanır veya yenilenir. Anlaşma gücü değişikliklerinde teminat miktarı yeniden hesaplanır.

Teminatın bu anlaşmanın 3 üncü maddesi uyarınca kullanıcının borcuna mahsup edilmesi durumunda kullanıcıya yazılı talebin ulaşmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde yeni teminat TEİAŞ'a gönderilir. Bu kapsamdaki teminatın süresinde verilmemesi durumunda TEİAŞ kullanıcının elektrik enerjisini, en az 7 (yedi) gün önceden kullanıcıya bildirimde bulunmak sureti ile kesebilir.

Anlaşmanın sona ermesi halinde kullanıcının doğmuş ve/veya doğacak mali yükümlülüklerini aşan teminat miktarı herhangi bir talep aranmaksızın kullanıcıya iade edilir.

MADDE 17. YÜRÜRLÜĞE GİRME KOŞULLARI:

Bu ~~anlaşma, anlaşmanın taraflarınca imzalanmasını müteakip, iletim sistemi sistem kullanım ve sistem işletim faturalama işlemleri ve 9 uncu maddede belirtilen cezai şartlar açısından anlaşmanın imzalanmasını takip eden aydan itibaren, diğer hükümleri açısından~~Anlaşma, Ek-1'de ayrıca yürürlük tarihi belirtilmemiş ise imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Ekler:

1. İletim Sisteminin Kullanılmasına İlişkin Bilgiler,
2. Kullanıcının Sisteme Bağlantı Koşulu,
3. Ölçü Sistemleri Devreye Alma Testleri,
4. Teminatlar.

İKİNCİ BÖLÜM

EK-1

İLETİM SİSTEMİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Lisans No	:	
Lisans Verilme Tarihi	:	
Lisans Süresi	:	
Tesis Adresi	:	
Tarife Bölgesi	:	
Transformatör Merkezi/EİH	:	
Gerilim Seviyesi	:	
Ölçüm Ölçü Noktası	:	
Sistem Kullanımı İçin Öngörülen Tarih	:	
Maksimum Alış/Veriş Kapasitesi	:	/.....MW

EK-2

KULLANICININ SİSTEME BAĞLANTI KOŞULU

EK-3

ÖLÇÜ SİSTEMLERİ DEVREYE ALMA TESTLERİ VE MUAYENESİ

Bu Ek, devreye alma programına dahil edilecek olan testleri ve kontrolleri belirler.

Ölçüm Ölçü teçhizatı, topraklama ve izolasyon gibi temel testler ile Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen diğer testlere de tabi tutulur.

1. Ölçü Transformatörleri

Yeni ölçü transformatörleri devreye alınırken TEİAŞ, saha testleri ve denetlemeler ile ilgili olarak aşağıdaki hususları tespit eder ve kayıt altına alır:

(a) Seri numaraları, çevirme oranı, gücü, doyma katsayısı, imal yılı, hassasiyet sınıfı dahil olmak üzere tesis edilen üniteye ait detayları,

(b) Her sekonder sargı için GT ve AT'nin kullanılan çevirme oranı, polaritesi ve Ölçüm Ölçü teçhizatını da gösterir prensip şeması.

TEİAŞ mevcut ölçü transformatörleri için, pratikte mümkün olduğu sürece (a) ve (b) bentlerindeki yükümlülükleri gerçekleştirir. Ancak, TEİAŞ her durumda GT ve AT çevirme oranlarını tespit eder ve kayıt altına alır.

2. Ölçü Transformatörleri Bağlantı ve Yükleri

Tüm tesisler Ölçü Sistemleri için TEİAŞ, pratikte mümkün olduğu sürece iki yılda bir periyodik muayene işlemleri ile birlikte aşağıdakileri gerçekleştirir:

- (a) GT ve AT bağlantılarının doğrulanması,
- (b) GT ve AT'lerin her bir ölçümölçü sekonderi için harici devre sekonder yük ölçümlerinin tespit edilip kayıt altına alınması,
- (c) AT ve GT'lerin ölçüm hassasiyetinin gerektirdiği en düşük yük değerlerinin standartlara göre (IEC185, IEC186) tespit edilip kayıt altına alınması.

3. Ölçüm Ölçü Sistemi ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemi

3.1. Genel Kontroller

Aşağıdaki hususlar sahada veya başka bir yerde (fabrika, referans cihaz, akredite laboratuvar gibi) gerçekleştirilebilir:

- (a) Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca gerekli olan ölçüm sistemi detay bilgilerinin kaydedilmesi,
- (b) Kayıtlardaki GT ve AT çevirme oranlarının sahadaki oranlarla aynı olduğunun tespit edilip kayıt altına alınması,
- (c) Varsa, sayaç test terminal bloklarının sağlıklı çalıştığının tespit edilmesi,
- (d) Kablo ve bağlantıların onaylanmış şemaya uygunluğunun tespit edilmesi,
- (e) Sayaç bağlantısının enerjinin akış yönüne göre doğru yapılmış olduğunun tespiti,
- ~~(a) Bağımsız(f) Yerel Veri Toplama Ünitelerinin kullanılması durumunda, sayaç Yerel Veri Toplama Ünitesine bağlayan kanalda gerçekleştirilecek tahsis işlemlerinin veri toplama ünitelerinin doğru çalıştığının ve sayaç birimlerine ait değerlerinin veya eşdeğer verilerin her sinyal için doğru ile arasındaki kablağın normal olduğunun tespit edilmesi,~~
- ~~Yerel sorgulama teçhizatının doğru çalıştığının tespit edilmesi.~~

3.2. Saha Testleri

Aşağıdaki testler sahada gerçekleştirilir;

- (a) Yukarıdaki 1, 2 ve 3.1 maddeler uyarınca sahadaki daha önceden kontrolü yapılmamış olan kablo ve bağlantıların kontrol edilmesi,
- (b) Sayaç/Yerel Veri Toplama Ünitesi'nin koordineli evrensel saate göre doğru ayarlanmış olduğunun tespiti,
- (c) Sayaç terminallerindeki gerilim bağlantılarının ve fazların sırasının doğru olduğunun kontrol edilmesi,
- (d) Sayaç/~~Yerel Veri Toplama Ünitesi'nin~~ ilk endeks tespit protokolünün yapılması ve Yerel Veri Toplama Ünitesi'nin kayıt altına alınması,
- (e) Her sayaç GT ve AT çevirme oranı da dikkate alınarak mevcut yükte veya harici güç kaynağı vasıtasıyla uygulanan yükte sayaç kaydının doğru olduğunu teyit etmek amacıyla test edilmesi,

TASLAK İLETİM SİSTEMİ SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI

(f) Sayaç alarm bilgilerinin fonksiyonlarının kontrol edilmesi,

~~(g) (g) Sistemde yer alan tüm primer Kullanıcının aynı trafo merkezinde birden fazla sayacının bulunması halinde, bu sayaçların eş zamanlı ölçüm yapma özelliğinin de kontrol edilmesi.~~

Sahadaki tüm teçhizatın saha testleri TEİAŞ test prosedürlerine göre yapılacaktır.

3.3 Periyodik Muayene İşlemleri

Periyodik muayene işlemlerinde yapılması gereken işlemler aşağıdaki gibidir.

(a) Sayacın hassasiyet sınırları içinde doğru ölçüm yaptığını teyit etmek amacıyla ilgili standart kriterlerine uygun şekilde test edilmesi,

(b) Ölçüm Ölçü sistemindeki teçhizatın (sayaç, YVTÜ, AT ve GT bağlantılarının) kontrol edilmesi,

(c) Sayacın fiziksel donanımının (ekran, buton, klemens vb.) kontrol edilmesi,

(d) Sayacın periyodik muayene işlemlerinin iki yılda bir kez yapılması.

EK-4

TEMİNATLAR

KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. **GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

~~Şirketiniz (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) ile borçlu(Firma Adı)..... arasında 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat doğrultusunda imzalanan Sistem Kullanım Anlaşması gereği(Firma Adı).....'nın vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı olan(Rakam İle Yazılmış Teminat Tutarı)..... TL'yi (Yalnız Yazı İle Yazılmış Teminat Tutarı)(Banka Adı)..... garanti ettiğinden adı geçen yukarıda belirtilen taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde,~~

~~Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçen iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile TEİAŞ arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık dikkate alınmaksızın ve bunun~~

TASLAK İLETİM SİSTEMİ SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI

~~akıbet ve kanuni sonuçları beklenmeksizin, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait temerrüt faiziyle birlikte ödeyeceğimizi(Banka Adı).....'nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.~~

~~İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.~~

~~—BANKA ve ŞUBE ADI~~

~~Anlaşmanın 16. maddesi gereğince hesaplanan tutarda teminat Kullanıcı tarafından TEİAŞ'a sunulur.~~